


«Утверждаю»
Первый Заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
**Абдыкадыров М.Ж.**
« 08 » 08 2022г.

Техническое задание
на поставку толстолистного проката для изготовления металлических
конструкций деривационного водовода
Малая гидроэлектростанция в селе «Бала-Саруу» при Кировском
водохранилище, Манасского района, Таласской области.

1. **Наименование проекта.**
Строительство Бала-Саруу ГЭС, Кыргызская Республика, Таласская область, Манасский район, Кировское водохранилище.
2. **Заказчик.**
ОАО «Чакан ГЭС», Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский район, поселок ГЭС – 3, улица Суворова № 113. тел: +996 (312) 48-30-85, факс: +996 (312) 90-16-23, E-mail: chakanges@mail.ru.
3. **Требования к поставке.**
 - 3.1. Доставка товара на место: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ж/д станция
 - 3.2. Условия поставки: СРТ г.Бишкек. Предоставить сертификат происхождения товара при поставке из ЕАЭС.
 - 3.3. Упаковка: в стандартных заводских упаковках.
4. **Срок поставки товара.**
 - 4.1. Полная поставка в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.
 - 4.2. Предусматривается поставка товара по мере изготовления (партиями).
5. **Входной контроль товара.**
 - 5.1. Предоставляется: Сертификат соответствия товара в стране производителя; Другие материалы и приложения.
 - 5.2. Производится осмотр на наличие дефектов, лабораторные испытания при необходимости.
6. **Сопутствующие услуги.**
Транспортировка.
7. **Технические требования.**
 - 7.1. Товары должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать стандартам качества (предоставить соответствующую документацию).
 - 7.2. При не прохождении процедуры входного контроля товара Поставщик обязуется заменить товар в сроки не позднее 14 календарных дней со дня получения соответствующего акта.
8. **Техническая спецификация.**
 - 8.1. Толстолистовой, широкополосный универсальный прокат, обычной точности изготовления (Б), нормальной плоскостности (ПН), с обрезной кромкой (О):

размерами 20x1500x12000мм по ГОСТ 19903-2015, класса прочности 375, категории 12, из стали марки 17Г1С-У ГОСТ 19281-2014 с гарантией свариваемости (ГС), в горячекатаном состоянии (ГК) в количестве: шт. листов / тн. - 262 листов/ 740 412,0 кг.

Лист Б-ПН-О-20*1500*12000 ГОСТ 19903— 2015
375-12-17Г1С-У-ГС-ГК ГОСТ 19281— 2014

/Начальник ОКС



Кылышбеков У.Р.

Ведущий инженер ОКС



Дженалиев Б.К.