


Утверждаю  
Первый заместитель генерального  
директора ОАО «Чакан ГЭС»  
 Абдыкадыров М.Ж.  
« 08 » 02 2012 г.

### Техническое задание

#### Ремонт эл. двигателей переменного и постоянного тока по КМГЭС

##### Основные технические данные.

Эл. двигатель постоянного тока тип - ПН, П

Мощность от 100Вт. до 5кВт,

От 1000об/мин. до 2000об/мин. в количестве-14шт.

Эл. двигатель переменного тока тип – АО, 4А, АИР

Мощность от 1кВт до 15кВт,

От 1000об/мин. до 3000об/мин. в количестве-14шт.

Эл. двигатель глубинного насоса тип – ЭЦВ6-10-80

Мощность от 4кВт

3000об/мин. в количестве-2шт.


Количество ремонтируемых эл. двигателей -30шт.

Начальник КМГЭС



Бараканов Т.Н.

Гл. инженер КАГЭС



Караев.Н.Э.

Ст. мастер ЭТУ



Бабушкин И.А.