

«Утверждаю»
 Первый зам. генерального директора
 ОАО «Чакан ГЭС»
 Абдыкалыров М.Ж.
 « 01 » 03 2023г.

Техническое задание для компрессора 2-х цилиндр. 70 L 1,5 kW.

Технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметра	Требуемое значение	Предлагаемое производителем/поставщи- ком значение
1	Тип компрессора	Поршневой	
2	Мощность двигателя (кВт)	1,5кВт	
3	Количество оборотов в минуту	1030 об/мин	
4	Напряжение тока (В)	220/230В	
5	Объем накачиваемого воздушного потока в минуту (л)	170л/мин	
6	Объем ресивера (л)	70л	
7	Макс. воздушное давление (Бар)	8 бар	

Согласовано: Начальник ИТО  Бокоев И.Б.

Начальник КМГЭС  Бараканов Т.Н.

Составили: Главный инженер БГЭС  Эсеналиев Ж.Т.

Старший мастер БГЭС  Усупов Б.С.