

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый зам. генерального
директора ОАО «Чакан ГЭС»
Абдыкадыров М.Ж.
« 16 » 08 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение Трансформатор напряжения типа НТМИ-10 или его аналог





Трансформатор напряжения типа НТМИ-10 (2шт)			
1	Номинальное напряжение первичной обмотки, В:	10 000	
2	Номинальное напряжение вторичной обмотки, В:	100	
3	Номинальная мощность для классов точности, ВА: 0,5 1,0 3,0	75/150/300	
4	Значение предельной мощности, ВА	630	
5	Год изготовления	вновь изготовленный	

Начальник КМГЭС

Главный инженер КАГЭС

Старший мастер ЭТУ

Ведущий инженер МСРЗА


Бараканов Т.Н.

Караев Н.Э.

Бабушкин И.А.

Садабаев Ж.С.