

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый зам. генерального
директора ОАО «Чакан ГЭС»

Абдыкадыров М.Ж.

« 16 » 08 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение Трансформатор напряжения типа НТМК-10 или его аналог

Трансформатор напряжения типа НТМК-10 (2шт)		
1	Номинальное напряжение первичной обмотки, В:	10 000
2	Номинальное напряжение вторичной обмотки, В:	100
3	Номинальная мощность для классов точности, ВА: 0,5 1,0 3,0	75/150/300
4	Значение предельной мощности, ВА	630
5	Год изготовления	ВНОВЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЙ

Начальник КМГЭС

Главный инженер КАГЭС

Старший мастер ЭТУ

Ведущий инженер МСРЗА

 Бараканов Т.Н.

 Караев Н.Э.

 Бабушкин И.А.

Садабаев Ж.С.