


Утверждаю
Первый заместитель генерального
директора ОАО «Чакан ГЭС»
 Айтуганов У.Ш.
«17» 12 2020 г.

Техническое задание

Приобретение эл. двигателя 3кВт 1500об/мин.

Основные технические данные и характеристики.

Мощность- 3кВт,

Частота вращения поля статора- 1500об/мин.

Скорость вращения вала- 1440об/мин.

Тип- А4 асинхронный.

Напряжение питания- трех фазн. 380В.

Монтажное исполнение- лапы.

Номинальный ток -6,8А

Диаметр вала-28мм.

Вес-38кг.

Гл. инженер КАГЭС



Бараканов Т.Н.

Начальник ЭМЦ



Бабушкин И.А.