

Утверждаю
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»
Сыдыгалиев Р.Б.
«07» 10 2021г.

Техническое задание

На приобретение Вольтметр эталонный Э59 или его аналог
в количестве 2 шт.

Основные технические данные и характеристики:



Класс точности	0,5.
Габаритные размеры	145×200×90мм.
Масса	1,5кг.
Диапазон измерений	0 - 150

Дополнительные требования:

1. Свидетельство об утверждении средств измерения в стране поставщика;
2. Паспорт, формуляры, техническая документация прибора;
3. Руководства по эксплуатации;
4. Методика поверки;
5. Поверка средств измерений в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики и Финансов КР.

Гл. инженер

Ст. мастер МСРЗА

Караев Н.О.

Жумабек у. Б.

Исполнитель: Ст. мастер МСРЗА
Жумабек у. Б. 