


Утверждаю
Первый заместитель генерального
директора ОАО «Чакан ГЭС»
 Айтуганов У.Ш.
« 17 » 12 2020 г.

Техническое задание

Приобретение эл. двигателя 5,5кВт 1500об/мин.

Основные технические данные и характеристики.

Мощность- 5,5кВт,

Частота вращения поля статора- 1500об/мин.

Скорость вращения вала- 1440об/мин.

Тип- АИР112М4 асинхронный.

Напряжение питания- трех фазн. 380В.

Монтажное исполнение- лапы.

Номинальный ток -11,7А

Диаметр вала-32мм.

Вес-50кг.

Гл. инженер КАГЭС



Бараканов Т.Н.

Начальник ЭМЦ



Бабушкин И.А.