

Утверждаю  
Первый заместитель  
генерального директора  
ОАО «Чакан ГЭС»  
Сыдыгалиев Р.Б.  
«07» 10 2021г.

## Техническое задание

На приобретение Электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05МК.04 или его аналог  
в количестве 20 шт.

### Основные технические данные и характеристики:

Номинальный максимальный ток	5(7,5) А
Номинальное напряжение	3х (120-230) / (208-400)
Класс точности по учету активной и реактивной энергии	0,2-0,5S
Учет энергии	Двухнаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления
Интерфейс обмена данными	Через оптопорт, интерфейс RS485, радио, PLC или GSM/GPRS модемы.
Наличие резерва блока питания	2
Количество интерфейса RS-485	2

### Дополнительные требования:

1. Свидетельство об утверждении средств измерения в стране поставщика;
2. Паспорт, формуляры, техническая документация прибора;
3. Руководства по эксплуатации;
4. Методика поверки;
5. Поверка средств измерений в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики и Финансов КР.
6. Программное обеспечение (ПО) по сервисному обслуживанию - за счет Поставщика.

Гл. инженер

Ст. мастер МСРЗА

  


Караяев Н.Э.

Жумабек у. Б.

Исполнитель: Ст. мастер МСРЗА  
Жумабек у. Б.

