

Утверждаю  
Первый заместитель  
генерального директора  
ОАО «Чакан ГЭС»  
Сыдыгалиев Р.Б.  
«07» 10 2021г.

### Техническое задание

На приобретение Электросчетчик ПСЧ-4ТМ.05МК00 или его аналог  
в количестве 10 шт.

#### Основные технические данные и характеристики:

Номинальный максимальный ток	5(10) А
Номинальное напряжение	3х (57,7-115) / (100-200)
Класс точности по учету активной и реактивной энергии	0,2-0,5
Учет энергии	Двухнаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления
Наличие резерва блока питания	2
Количество интерфейса RS-485	2

#### Дополнительные требования:

1. Свидетельство об утверждении средств измерения в стране поставщика;
2. Паспорт, формуляры, техническая документация прибора;
3. Руководства по эксплуатации;
4. Методика поверки;
5. Поверка средств измерений в Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве Экономики и Финансов КР.

Гл. инженер

Ст. мастер МСРЗА

  


Караев Н.Э.

Жумабек у. Б.

Исполнитель: Ст. мастер МСРЗА  
Жумабек у. Б.

