

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый зам. генерального
директора ОАО «Чакан ГЭС»

 Абдыкадыров М.Ж.

« 16 » 08 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение РВВМ-10 или его аналог

Напряжение	РВВМ-10	Кол-во, шт
Номинальное, кВ	10	3
Наибольшее допустимое, кВ	12,7(12,8)	
Пробивное(при частоте 50Гц), кВ	25(24)	
Пробивное импульсное(при времени разряда 1,5-20мкс), не более	35(38)	
Остающееся при импульсном токе с длиной фронта 10 мкс и амплитудой:5000А, не более	35(38)	
10000 А, не более	37,5	

Начальник КМГЭС

Главный инженер КАГЭС

Старший мастер ЭТУ

Ведущий инженер МСРЗА

 Бараканов Т.Н.

 Караев Н.Э.

 Бабушкин И.А.

 Садабаев Ж.С.